

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МЕХАНИКИ
им. А.Ю. ИШЛИНСКОГО
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИПМех РАН)**

пр. Вернадского, д.101, к.1, г. Москва, 119526
Тел. (495) 434-00-17 Факс 8-499-739-95-31
ОКПО 02699323, ОГРН 1037739426735
ИНН/КПП 7729138338/772901001

11.10.2024 № 11504/ст-2173 - 548

На № _____

**ЗАПРОС
на проведение конъюнктурного анализа
стоимости монтажа противопожарных дверей**

Настоящий запрос необходим, подготовлен и размещается для неопределенного круга лиц, в целях определения стоимости монтажных работ по установке противопожарных дверей.

В случае заинтересованности просим Вас определить стоимость вышеуказанных работ, а также срок исполнения работ и направить в наш адрес коммерческие предложения:

Виды и объемы работ:

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Объемы работ	Применяемый материал	Цена единицы с НДС (рубли)	Стоимость всего с НДС (рубли)
1	2	3	4	5	6	7
1	Разборка деревянных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	107			
2	Снятие дверных полотен	шт.	107			
3	Подготовка откосов к монтажу. Грунтовка	м2	131,5	Грунтовка глубокого проникновения Кнауф Тифенгрунд (или эквивалент)		
4	Установка на анкера противопожарных дверей однопольных, запенивание противопожарной пеной	шт.	27			
5	Установка на анкера					

	противопожарных дверей двупольных, запенивание противопожарной пеной	шт.	80			
6	Ремонт штукатурки откосов в помещениях по камню и бетону	м2	131,5	Штукатурка гипсовая универсальная Кнауф Ротбанд (или эквивалент)		
7	Установка профиля углового перфорированного оцинкованного	п.м.	582	Профиль угловой: перфорированный оцинкованный PL 21x21 мм (или эквивалент)		
8	Подготовка откосов под высококачественную окраску	м2	131,5	1. Грунтовка глубокого проникновения Кнауф Тифенгрунд (или эквивалент) 2. Шпаклёвка полимерная финишная Vetopit LR (или эквивалент)		
9	Покраска откосов водно-дисперсионными составами в 2 слоя	м2	131,5	RAL по согласованию с Заказчиком		
10	Восстановление стяжки пола (толщина 40мм)	м2	25			
11	Погрузка строительного мусора вручную	т	25,3			
12	Вывоз строительного мусора	т	25,3			
13	Утилизация мусора	т	25,3			

Характеристики дверей:

№ п/п	Тип дверей	Размер дверного блока по коробке		Кол-во (штук)	Цена единицы с НДС (рубли)	Стоимость всего с НДС (рубли)
		Ширина (мм)	Высота (мм)			
1	2	3	4	5	6	7
Двери металлические двупольные угловые						
1	Дверь противопожарная глухая с замкнутой коробкой с порогом с притвором. Предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость	2030	2000	14		
2		1830	2000	1		
3		1660	2630	1		
4		1630	1980	1		
5		1410	2060	1		
6		1410	2020	1		
7		1330	2080	2		


8	и не менее EIS 60.	1330	2030	12		
9	Порошковая покраска по RAL8017	1330	2000	38		
10		1330	1980	9		
ИТОГО:				80		
Двери металлические однопольные угловые						
1	Дверь противопожарная глухая с замкнутой коробкой с порогом с притвором. Предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость и не менее EIS 60. Порошковая покраска по RAL8017	980	2080	1		
2		980	2000	1		
3		960	2080	2		
4		930	2030	4		
5		930	2000	18		
6		810	1560	1		
ИТОГО:				27		

Требования к материалам и конструкциям противопожарных дверей:

№ п/п	Элементы двери	Описание применяемых материалов и комплектующих	Ед. изм.	Количественные и качественные показатели	Примечание
1	Коробка с наличником	Изготовлена из стали			п. 5.17 ГОСТ Р 57327-2016
		Толщина стали	мм	Не менее 1,4	
		Ширина наличника (уточняется при контрольных замерах)	мм	Не более 60	
2	Порог	Изготовлен из стали			п. 5.17 ГОСТ Р 57327-2016
		Толщина стали	мм	Не менее 1,4	
		Высота порога	мм	Не более 25 над уровнем пола в коридоре	
3	Дверное полотно	Изготовлено из стали			п. 5.17 ГОСТ Р 57327-2016
		Толщина листовой стали с двух сторон	мм	Не менее 1,4	
4	Дверные петли	На упорных подшипниках	шт.	3	На каждом полотне
5	Дверной замок огнестойкий	DOORLOCK DL1769C/65/72/24/9/SSS матовая нержавеющая сталь. (или эквивалент)		Или эквивалент	
		Количество замков в двери	шт.	1	

6	Цилиндр (ключ-вертушок)	ГАРДИАН GB-GUARDIAN BASIC с одноуровневой системой под мастер-ключ – «МК» (или эквивалент)		Или эквивалент	
		Количество ключей	шт.	Не менее 5	
		Количество мастер-ключей	шт.	Не менее 5	
7	Дверная ручка	DOORLOCK 038KP/F PZ72 U-form, матовая нержавеющая сталь		Или эквивалент	Комплект 2 шт.
6	Дверной доводчик	DOORLOCK DL77N 4/5 серебристый		Или эквивалент	

Заместитель директора



К.А. Волоснов